



## Teljesítmény nyilatkozat

- 1. Termék típusa:** COMISA ötrétegű csőrendszerhez tartozó szorítógyűrűs idomdarabok, ill. présfittingek
- 2. Típuszám:** szorítógyűrűs idomok, présidomok, PE-RT/AL/PE-RT többrétegű cső
- 3. Rendeltetés:** Épületgépészeti vízellátás és fűtéstechnika
- 4. Gyártó neve:** COMISA S.p.A.  
Via Nezirole Zona Artigianale n. 27.,  
25055 Pisogne (Brescia),  
Olaszország
- 5. Forgalmazó neve:** Barta-Thermoker Kft.  
Magyarország, 7623 Pécs, Közraktár u. 8.
- 6. Tanúsítási rendszer:** ÉME A-826/2002
- 7. Bejelentett szervezet:** nem ismert
- 8. Európai Műszaki Értékelés szerinti teljesítmény nyilatkozat:** nem releváns
- 9. Jellenzők:**

Hőmérséklet/nyomás osztály az idomokra				
	4 bar	6 bar	8 bar	10 bar
<b>0. osztály</b> hidegvíz-ellátás (20 °C)	minden méret	minden méret	minden méret	minden méret
<b>1. osztály</b> melegvíz-ellátás (60°C)	minden méret	minden méret	minden méret	minden méret
<b>2. osztály</b> melegvíz-ellátás (70°C)	minden méret	minden méret	minden méret	minden méret
<b>4. osztály</b> 40°C és 60°C padlófűtés, alacsony hőm. radiátoros fűtés	minden méret	minden méret		
<b>5. osztály</b> 60°C és 80°C magas hőm. radiátoros fűtés	minden méret	minden méret		

- 10. Nyilatkozat:** Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

Kelt: Pécs, 2021.02.01.

**BARTA-THERMOKER KFT.**  
7623 Pécs, Közraktár u. 8.  
Telefon/Fax: (72) 210-851  
Adószám: 11231972-2-02  
Barta István  
Ügyvezető